Nachweis

Fensterbeschläge für Drehkipp-, Kippdreh- und Drehfenster gemäß Kombinationsprüfung Zertifizierungsprogramm QM 328

Prüfbericht 215 35645 R1

Auftraggeber

ROTO Frank AG
Wilhelm-Frank-Platz 1

70771 Leinfelden-Echterdingen

Produkt	Einflügeliges Holz- Drehkippfenster	
Flügelfalzmaß (BxH)	1300 mm x 1200 mm	
Rahmenmaterial	Holz / Kiefer	
Flügelgewicht	80 kg	
Ausführung Bandseite	Designo	
Ausführung Flügelbeschlag	12 / 18-9	
Beschlagsausführung Flügelrahmen	P / E-Zapfen	
Beschlagsausführung Blendrahmen	Winkelband	Axer 385 421
	Scherenlager	Axer 385 421
	Eckband	477 211
	Ecklager	476 814
Besonderheiten	-/-	

Dauerfunktionsfähigkeit

Anforderungen erfüllt

Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

Anforderungen erfüllt

Bedienkräfte - EN 13115

Klasse 1

ift Rosenheim
19. März 2012

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteile

Pascal Geiger
Produktingenieur
Bauteile

Grundlagen

Zertifizierungsprogramm QM 328

Prüfnormen

EN 13126-8 . 2008
EN 1191 : 2000-02
EN 14609 : 2004-09
EN 12046-1 : 2003-11

Prüfbericht Nr.:
215 35645 vom 07. Juli 2008

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis für Drehkipp-, Kippdreh- und Drehfenster gemäß Kombinationsprüfung Zertifizierungsprogramm QM 328

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das **ift**-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von **ift**-Prüfdokumentationen“

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 16 Seiten

1. Gegenstand
2. Durchführung
3. Einzelergebnisse
4. Beurteilung der Prüfungsergebnisse
5. Gesamtbeurteilung

Anlage 1 (6 Seiten)

ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18
DAP-PL-0808.99
DAP-ZE-2288.00
TGA-ZM-16-93-00
TGA-ZM-16-93-60