



PRÜFBERICHT

40-25/11

Auftraggeber und Hersteller	Roto Frank AG Wilhelm Frank Platz 1 70771 Leinfelden-Echterdingen
Bezeichnung des Prüfgegenstandes	2-flg. Schiebeelement Patio Life Schema D Holz 6500mm x 2670mm
Prüfauftrag / Prüfgrundlage und Prüfergebnis	Nachweis der Leistungseigenschaften : - Luftdurchlässigkeit gemäß EN 1026 Klasse 2 - Schlagregendichtheit gemäß EN 1027 Klasse 4A - Widerstand gegen Windlast. gemäß EN 12211 Klasse C1
Datum der Prüfung	02. August 2011
Ort der Prüfung	Die Prüfung wurde auf dem Fensterprüfstand der Fa. Roto Frank AG durch das Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert D-42551 Velbert, Wallstr. 41 durchgeführt.
Datum des Prüfberichtes	11. Oktober 2011
Umfang des Prüfberichtes	1 Seite Deckblatt 29 Seiten Anlagen
Zusatzbedingungen zu diesem Prüfbericht	1. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen 2. Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den geprüften Prüfgegenstand 3. Der Prüfbericht darf nicht verändert und nur als Ganzes veröffentlicht werden.

Unterschrift

Akkreditierte Prüfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN 45011 (PIV CERT)
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach dem Bauproduktengesetz (BauPG)
RAL-Prüfstelle für Schlösser und Beschläge nach RAL-RG/GZ 607 / ff
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO)
Bau-BG-Prüfstelle für Fahrwerkrollen · DIN CERTCO anerkannte Prüfstelle

.....
i.A. H. Wichert, Stellv. Institutsleiter

Institutsleitung:
Rainer Ehle, Dipl.-Ing.

Es gelten unsere
Geschäftsbedingungen

