

Kurzbericht

Für die Firma **Roto Frank AG**
Wilhelm Frank Platz 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen

prüfte das Internationale Technologie-Center unter der Prüfnummer

PN 10 905 1016

ein zweiflügliges Holz-Schiebeelement nach DIN EN 1026 / 12 207 (Luftdurchlässigkeit) und nach DIN EN 1027 / 12 208 (Schlagregendichtheit).

Angaben zum Probekörper:

Bezeichnung:	Zweiflügliges Holz-Schiebeelement Schema D
Öffnungsart:	DIN links/rechts
Profilsystem:	IV 68
Rahmenmaterial:	Holz / Kiefer
Rahmenverbindung:	Flügel: Schlitz/Zapfen verleimt, Rahmen: geschraubt/verklebt
Außenabmessungen:	3000 mm x 2190 mm
Fugenlänge / Flügelfläche:	12,10 m / 6,57 m ²
Dichtungssystem Flügel:	Zwei umlaufende Extrusionsdichtungen (innen, aussen) vertikale Schlauchdichtungen mittig (innen)
Dichtungssystem Rahmen:	Streifdichtung vertikal/horizontal, Dichtkissen in den Ecken
Beschlagsystem:	Roto Patio Life
Verglasung:	Mehrscheibenisolierverglasung 24mm Trockenverglasung innen/Nassvergl. außen
Prüfdatum:	28.04.2009

Das Prüfelement wird in folgende Klassifizierungen eingestuft:

DIN EN 1026/12 207 (Luftdurchlässigkeit):	Klasse 4
DIN EN 14351 (Luftdurchlässigkeit gemittelt)	Klasse 4
DIN EN 1027/12 208 (Schlagregendichtheit):	Klasse 5A

Leinfelden, den 8. April 2009



Leitung Internationale Technologie-Center
Anlage und Gegenstand dieses Kurzberichtes ist die Montageanleitung

Roto Frank AG
Internationales Technologie-Center
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17 025