

Kurzbericht

Für die Firma **Roto Frank AG**
Wilhelm Frank Platz 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen

prüfte das Internationale Technologie-Center unter der Prüfnummer

PN 10 905 1015

Ein zweiflügliges Holz-Schiebeelement nach DIN EN 1026 / 12 207 (Luftdurchlässigkeit) und nach DIN EN 1027 / 12 208 (Schlagregendichtheit).

Angaben zum Probekörper:

Bezeichnung:	Zweiflügliges Holz-Schiebeelement Schema C
Öffnungsart:	DIN links/rechts
Profilsystem:	IV 68
Rahmenmaterial:	Holz / Meranti
Rahmenverbindung:	Flügel: Schlitz/Zapfen verleimt, Rahmen: geschraubt/verklebt
Außenabmessungen:	3400 mm x 2200 mm
Fugenlänge / Flügelfläche:	11,02 m / 7,48 m ²
Dichtungssystem Flügel:	Zwei umlaufende Extrusionsdichtungen (innen, aussen) Zwei vertikale Schlauchdichtungen mittig (innen, aussen)
Dichtungssystem Rahmen:	Schlauchdichtung vertikal/ Dichtkissen in den Ecken
Falzentwässerung:	keine
Beschlagsystem:	Roto Patio Life
Verglasung:	Mehrscheibenisolierverglasung 24mm Trockenverglasung innen/Nassvergl. außen
Prüfdatum:	21.04.2009

Das Prüfelement wird in folgende Klassifizierungen eingestuft:

DIN EN 1026/12 207 (Luftdurchlässigkeit):	Klasse 4
DIN EN 14351 (Luftdurchlässigkeit gemittelt)	Klasse 4
DIN EN 1027/12 208 (Schlagregendichtheit):	Klasse 5A

Leinfelden, den 8. April 2009



Leitung Internationale Technologie-Center
Anlage und Gegenstand dieses Kurzberichtes ist die Montageanleitung

Roto Frank AG
Internationales Technologie-Center
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17 025



Deutscher
Akkreditierungs
Rat
DAP-PL-3264.00